НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПРОВЕРКИ РОБОТОСПОСОБНОСТИ СИСТЕМ, УСТАНОВОК ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «СОЮЗ ПБ» Регистрационный номер в реестре № РОСС RU.32007.04ПОБ0

# ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ГРУППА ЛАБОРАТОРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

**353546, г. Краснодар, ул. Дальняя, 4/4, тел +7(861) 205-91-12**
**E-mail:** Krd0514@mail.ru **ОГРНИП 317237500032172 ИНН 235206396342**
**Свидетельство об аккредитации № 188/ЭО/21-ПБ (№ 364/ЭА/21-ПБ; №365/АЭ/21-ПБ; 188/ЭО/21-ПБ) СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПРОВЕРКИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ СИСТЕМ, УСТАНОВОК ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

**УТВЕРЖДАЮ**
**Руководитель ИП**
**М.С. Радченко**
**«10» сентября 2026 г.**

## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1270

**«10» сентября 2026 г.**

**по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины**

1. **Наименование организации, выполняющей испытание:** Испытательная лаборатория Группа лабораторных технологий (свидетельство о подтверждении компетенции Испытательной лаборатории № **188/1/ЭО/24-ПБ**).
2. **Дата проведения испытания:** 08 сентября 2026 г.
3. **Заказчик:** Общество с ограниченной ответственностью «ГРУППА ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ», 350039, Краснодарский край, г. Краснодар, проезд Майский д.5, офис 102.
4. **Основание для проведения испытания:** заявка в работу № 391 от 07.09.2026 г.
5. **Наименование и адрес объекта контроля:** деревянные конструкции чердачных помещений (стропильная балка, доска обрешетки) Гуковского филиала Государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Госпиталь для ветеранов войн» (ГФ ГБУ РО «ГВВ»), расположенного по адресу: Ростовская область, г. Гуково, ул. Карла Маркса, д. 74.

По результатам отбора образцов поверхностного слоя древесины деревянных конструкций чердачных помещений (стропильная балка, доска обрешетки) ГФ ГБУ РО «Госпиталь для ветеранов войн», расположенного по адресу: Ростовская область, г. Гуково, ул. Карла Маркса, д. 74. составлен акт отбора от 04.09.2026г., в котором записан отбор 12 образцов поверхностного слоя древесины. Акт отбора подписан и скреплен печатями: специалист по ПБ «ООО «ГРУППА ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ» Бибик Д.В., специалист ОТ и ППБ по Гуковскому филиалу ГБУ РО «ГВВ» Бондарь М.Г., зав.хоз. по Гуковскому филиалу ГБУ РО «ГВВ» Овсянникова Е.В., зам. начальника по Гуковскому филиалу ГБУ РО «ГВВ» Яковлева Л.П.

6. **Наименование организации, проводившей огнезащитную обработку (№ лицензии):** ООО «ГРУППА ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ», 350039, Краснодарский край, г. Краснодар, проезд Майский, дом 5, офис 102, лицензия № 23-06-2025/0009572 (Л014-00101-23/01943803) от 04.03.2025 года (Срок действия лицензии - бессрочно).
7. **Наименование (марка) огнезащитного состава, номер сертификата ПБ, данные ТД:** Огнезащитный состав Биопирен ® (антипирен-антисептик) «Миг-09» для защиты деревянных

Протокол испытаний № 1270
от «10» сентября 2026 года
На 2 листах (с приложениями)
Испытатель
(инициалы, фамилия, подпись)

конструкций выпускаемый по ТУ 2499-039-24505934-2009 (ОКП 249990), паспорт № 9208 от 22.07.2026 г., сертификат № RU C- RU.НК28.В.00010/25 от 26.02.2025г. по 19.02.2030г. Свидетельство о государственной регистрации № KG.11.01.09.008.E.005634.11.23 от 24.11.2023 г.

**8. Тип защищенных конструкций:** деревянные конструкции чердачных помещений (стропильная балка, доска обрешетки) ГФ ГБУ РО «Госпиталь для ветеранов войн», расположенного по адресу: Ростовская область, г. Гуково, ул. Карла Маркса, д. 74.

**9. Площадь обработки, условия эксплуатации:** обработанная площадь деревянных конструкций чердачных помещений (стропильная балка, доска обрешетки) ГФ ГБУ РО «Госпиталь для ветеранов войн», расположенного по адресу: Ростовская область, г. Гуково, ул. Карла Маркса, д. 74, по заявлению заказчика 2463 м$^{2,}$ , условия эксплуатации конструкций удовлетворительные.

Дата проведения огнезащитной обработки: 04.09.2026.

**10. Климатические условия проведения испытания:** -температура воздуха 25,3 **°С,** -относительная влажность 48,4 %, -атмосферное давление 100,9 кПа.

**11. Оборудование, использованное для испытаний:** малогабаритный переносной прибор «ПМП-1», заводской номер 0282; прибор измерения температуры, влажности (Многофункциональный измеритель параметров среды «DT-8820»), заводской номер 181223995; прибор измерения атмосферного давления Барометр-анероид «БАММ-1», заводской номер 1985; секундомер Интеграл С-01, заводской номер 412459; штангенциркуль ШЦ-10-125 0.1, заводской номер 18102445.

**Результат испытаний, предоставленных контрольных образцов в таблице 1.**

Таблица 1.

| Номер образца по схеме отбора | Место отбора образца (согласно акту отбора) | Результат испытания |
|---|---|---|
| 1 | Доска обрешетки | положительный |
| 2 | Доска обрешетки | положительный |
| 3 | Доска обрешетки | положительный |
| 4 | Доска обрешетки | положительный |
| 5 | Доска обрешетки | положительный |
| 6 | Доска обрешетки | положительный |
| 7 | Стропильная балка | положительный |
| 8 | Стропильная балка | положительный |
| 9 | Стропильная балка | положительный |
| 10 | Стропильная балка | положительный |
| 11 | Стропильная балка | положительный |
| 12 | Стропильная балка | положительный |

**12. Выводы по результатам контрольных испытаний:** на основании результатов проведенной оценки огнезащитных свойств (по признакам воспламенения) 12 образцов поверхностного слоя древесины, испытанные контрольные образцы показали **соответствие** требованиям п.6.4. ГОСТ Р 53292-2009.

В соответствии с заявкой № 391 от 07.09.2026 г. протокол распространяется только на 12 образцов поверхностного слоя древесины: деревянные конструкции чердачных помещений (стропильная балка, доска обрешетки) ГФ ГБУ РО «Госпиталь для ветеранов войн», расположенного по адресу: Ростовская область, г. Гуково, ул. Карла Маркса, д. 74.

Образцы предоставлены по акту отбора от 03.09.2026 г. Акт отбора подписан и скреплен печатями: специалист по ПБ «ООО «ГРУППА ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ» Бибик Д.В., специалист по ПБ «ООО «ГРУППА ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ» Бибик Д.В., специалист ОТ и ППБ по Гуковскому филиалу ГБУ РО «ГВВ» Бондарь М.Г., зав.хоз. по Гуковскому филиалу ГБУ РО «ГВВ» Овсянникова Е.В. , зам.начальника по Гуковскому филиалу ГБУ РО «ГВВ» Яковлева Л.П.

**Не допускается частичная или полная перепечатка, размножение протокола без разрешения испытательной лаборатории. Заказчик несет ответственность за достоверность образцов и соответствие предоставленных сведений и технической документации.**

Испытания провел:
Испытатель ИЛ Д.С. Бойко
Эксперт-аудитор И.С. Бойко

Протокол испытаний № 1110
от «10» сентября 2026 года
На 2 листе(ах) страница 2
Испытатель (инициалы, фамилия, подпись)

*Примечание: Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год (п.21 ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ).*