НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПРОВЕРКИ РОБОТОСПОСОБНОСТИ СИСТЕМ, УСТАНОВОК ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «СОЮЗ ПБ» Регистрационный номер в реестре № РОСС RU.32007.04ПОБ0

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ГРУППА ЛАБОРАТОРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

353546, г. Краснодар, ул. Дальняя, 4/4, тел +7(861) 205-91-12
E-mail: Krd0514@mail.ru ОГРНИП 317237500032172 ИНН 235206396342

Свидетельство об аккредитации № 188/ЭО/21-ПБ (№ 364/ЭА/21-ПБ; №365/АЭ/21-ПБ; 188/ЭО/21-ПБ) СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПРОВЕРКИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ СИСТЕМ, УСТАНОВОК ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИП
М.С. Радченко
«08» октября 2026 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1274

«08» октября 2026 г.

по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины

1. **Наименование организации, выполняющей испытание:** Испытательная лаборатория Группа лабораторных технологий (свидетельство о подтверждении компетенции Испытательной лаборатории № **188/1/ЭО/24-ПБ**).
2. **Дата проведения испытания:** 05 октября 2026 г.
3. **Заказчик:** Общество с ограниченной ответственностью «ГРУППА ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ», 350039, Краснодарский край, г. Краснодар, проезд Майский д.5, офис 102.
4. **Основание для проведения испытания:** заявка в работу № 395 от 02.10.2026 г.
5. **Наименование и адрес объекта контроля:** деревянные конструкции чердачного помещения (стропильная балка, доска обрешетки) здания отделения Клиентской службы (на правах отдела) в муниципальном образовании Кавказский район Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю (КС (НПО) в МО Кавказский район ОСФР по Краснодарскому краю), расположенного по адресу: Краснодарский край, Кавказский район, ст. Кавказская, ул. Ленина, д. 181.

По результатам отбора образцов поверхностного слоя древесины деревянных конструкций чердачного помещения (стропильная балка, доска обрешетки) здания отделения КС (НПО) в МО Кавказский район ОСФР по Краснодарскому краю, расположенного по адресу: Краснодарский край, Кавказский район, ст. Кавказская, ул. Ленина, д. 181, составлен акт отбора от 01.10.2026г., в котором записан отбор 4 образцов поверхностного слоя древесины. Акт отбора подписан и скреплен печатями: специалист по ПБ «ООО «ГРУППА ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ» Библик А.В. и представитель КС (НПО) в МО Кавказский район ОСФР по Краснодарскому краю Ткаченко Г.И.

6. **Наименование организации, проводившей огнезащитную обработку (№ лицензии):** ООО «Северо-Кавказская пожарная охрана», 352380, Краснодарский край, г.Кропоткин, ул. Короленко, 43. Лицензия МЧС № 2/30604 от 27.08.2029г.

Протокол испытаний № 1274
от «08» октября 2026 года
На 2 листе(ах) страница 1
Испытатель
(инициалы, фамилия, подпись)

7. Наименование (марка) огнезащитного состава, номер сертификата ПБ, данные ТД: огнезащитный состав «ОГНЕБОРЕЦ» для защиты деревянных конструкций выпускаемый по ТУ 21489-001-03938184-2015, сертификат соответствия №С- RU.АА92.В.00158.

8. Тип защищенных конструкций: деревянные конструкции чердачного помещения (стропильная балка, доска обрешетки) здания КС (НПО) в МО Кавказский район ОСФР по Краснодарскому краю, расположенного по адресу: Краснодарский край, Кавказский район, ст. Кавказская, ул. Ленина, д. 181.

9. Площадь обработки, условия эксплуатации: обработанная площадь деревянных конструкций чердачного помещения (стропильная балка, доска обрешетки) здания КС (НПО) в МО Кавказский район ОСФР по Краснодарскому краю, расположенного по адресу: Краснодарский край, Кавказский район, ст. Кавказская, ул. Ленина, д. 181, по заявлению заказчика 520 м^{2,}, условия эксплуатации конструкций удовлетворительные.

Даты проведения огнезащитной обработки: 11.06.2025г.

Дата снятия контрольных образцов: 01.10.2026г.

10. Климатические условия проведения испытания: -температура воздуха 25,3 **°С**, -относительная влажность 48,4 %, -атмосферное давление 100,9 кПа.

11. Оборудование, использованное для испытаний: малогабаритный переносной прибор «ПМП-1», заводской номер 0282; прибор измерения температуры, влажности (Многофункциональный измеритель параметров среды «DT-8820»), заводской номер 181223995; прибор измерения атмосферного давления Барометр-анероид «БАММ-1», заводской номер 1985; секундомер Интеграл С-01, заводской номер 412459; штангенциркуль ШЦ-10-125 0.1, заводской номер 18102445.

Результат испытаний, предоставленных контрольных образцов в таблице 1.

Таблица 1.

Номер образца по схеме отбора	Место отбора образца (согласно акту отбора)	Результат испытания
1	Доска обрешетки	положительный
2	Доска обрешетки	положительный
3	Стропильная балка	положительный
4	Стропильная балка	положительный

12. Выводы по результатам контрольных испытаний: на основании результатов проведенной оценки огнезащитных свойств (по признакам воспламенения) 4 образцов поверхностного слоя древесины, испытанные контрольные образцы показали **соответствие** требованиям п.6.4. ГОСТ Р 53292-2009.

В соответствии с заявкой № 395 от 02.10.2026 г. протокол распространяется только на 4 образца поверхностного слоя древесины: деревянные конструкции чердачного помещения (стропильная балка, доска обрешетки) здания КС (НПО) в МО Кавказский район ОСФР по Краснодарскому краю, расположенного по адресу: Краснодарский край, Кавказский район, ст. Кавказская, ул. Ленина, д. 181.

Образцы предоставлены по акту отбора от 01.10.2026 г. Акт отбора подписан и скреплен печатями: специалист по ПБ «ООО «ГРУППА ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ» Бибик Д.В., Руководитель КС (НПО) в МО Кавказский район Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Краснодарскому краю Ткаченко Г.И.

Не допускается частичная или полная перепечатка, размножение протокола без разрешения испытательной лаборатории. Заказчик несет ответственность за достоверность образцов и соответствие предоставленных сведений и технической документации.

Испытания провел:

Испытатель ИЛ

Эксперт-аудитор

Протокол испытаний № 1274
от «08» октября 2026 года
На 2 листе(ах) страница 2
Испытатель
(инициалы, фамилия, подпись)

Примечание: Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год (п.21 ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ).