НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПРОВЕРКИ РОБОТОСПОСОБНОСТИ СИСТЕМ, УСТАНОВОК ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «СОЮЗ ПБ» Регистрационный номер в реестре № РОСС RU.32007.04ПОБ0

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ГРУППА ЛАБОРАТОРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

353546, г. Краснодар, ул. Дальняя, 4/4, тел +7(861) 205-91-12
E-mail: Krd0514@mail.ru **ОГРНИП 317237500032172 ИНН 235206396342**
Свидетельство об аккредитации № 188/ЭО/21-ПБ (№ 364/ЭА/21-ПБ; №365/АЭ/21-ПБ; 188/ЭО/21-ПБ) СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПРОВЕРКИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ СИСТЕМ, УСТАНОВОК ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИП
М.С. Радченко
«19» октября 2026 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1288

«19» октября 2026 г

по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины

1. Наименование организации, выполняющей испытание: Испытательная лаборатория Группа лабораторных технологий (свидетельство о подтверждении компетенции Испытательной лаборатории № **188/1/ЭО/24-ПБ**).

2. Дата проведения испытания: 16 октября 2026г.

3. Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «ГРУППА ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ», 350039, Краснодарский край, г. Краснодар, проезд Майский д.5, офис 102.

4. Основание для проведения испытания: заявка в работу № 397 от 16.10.2026г.

5. Наименование и адрес объекта контроля: деревянные конструкции кровли (стропильная балка, доска обрешетки) здания овощехранилища Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Нижневеденеевский психоневрологический интернат» (ГБУ СО КК «Нижневеденеевский ПНИ»), расположенного по адресу: Краснодарский край, Белореченский район, п. Нижневеденеевский, ул. Центральная, д. 1.

По результатам отбора образцов, поверхностного слоя древесины деревянных конструкций кровли (стропильная балка, доска обрешетки) здания овощехранилища ГБУ СО КК «Нижневеденеевский ПНИ», расположенного по адресу: Краснодарский край, Белореченский район, п. Нижневеденеевский, ул. Центральная, д. 1, составлен Акт отбора от 09.10.2026г., в котором записан отбор 4 образцов поверхностного слоя древесины.

Акт отбора подписан и скреплен печатями: специалист по ПБ «ООО «ГРУППА ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ» Бибик Д.В., и зам.директора по общим вопросам ГБУ СО КК «Нижневеденеевский ПНИ» Батищев М.Ю.

6. Наименование организации, проводившей огнезащитную обработку (№ лицензии): ООО «ГРУППА ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ», 350039, Краснодарский край, г. Краснодар, проезд Майский, дом 5, офис 102, лицензия №123(24)-000572 (Л014-00101-23/01943803) от 04.03.2025 года (Срок действия лицензии - бессрочно).

7. Наименование (марка) огнезащитного состава, номер сертификата ПБ, Данные ТД: Огнезащитный состав Биоперен ® (антипирен-антисептик) «Миг-09» для защиты деревянных

Протокол испытаний № 1288
от «19» октября 2026 года
На 2 листе(ах) Страница 1
Испытатель
(должность, фамилия, подпись)

конструкций выпускаемый по ТУ 2499-039-24505934-2009 (ОКП 249990), паспорт № 7888 от 28.05.2026 г., паспорт № 9208 от 22.07.2026г., сертификат № RU C- RU.НК28.В.00010/25 от 26.02.2025г по 19.02.2030г. Свидетельство о государственной регистрации № KG.11.01.09.008.E.005634.11.23 от 24.11.2023 г.

8. Тип защищенных конструкций: деревянные конструкции кровли (стропильная балка, доска обрешетки) здания овощехранилища ГБУ СО КК «Нижневеденеевский ПНИ», расположенного по адресу: Краснодарский край, Белореченский район, п. Нижневеденеевский, ул. Центральная, д. 1.

9. Площадь обработки, условия эксплуатации: обработанная площадь деревянных конструкций кровли (стропильная балка, доска обрешетки) здания овощехранилища ГБУ СО КК «Нижневеденеевский ПНИ», расположенного по адресу: Краснодарский край, Белореченский район, п. Нижневеденеевский, ул. Центральная, д. 1, по заявлению 256 м^2, условия эксплуатации конструкций удовлетворительные.

Даты проведения огнезащитной обработки: 09.10.2026г.

10. Климатические условия проведения испытания: -температура воздуха 25,3 **°С**, -относительная влажность 48,4 %, -атмосферное давление 100,9 кПа.

11. Оборудование, использованное для испытаний: малогабаритный переносной прибор «ПМП-1», заводской номер 0282; прибор измерения температуры, влажности (Многофункциональный измеритель параметров среды «DT-8820»), заводской номер 181223995; прибор измерения атмосферного давления Барометр-анероид «БАММ-1», заводской номер 1985; секундомер Интеграл С-01, заводской номер 412459; штангенциркуль ШЦ-10-125 0.1, заводской номер 18102445.

Результат испытаний, предоставленных контрольных образцов в таблице 1.

Таблица 1.

Номер образца по схеме отбора	Место отбора образца (согласно акту отбора)	Результат испытания
1	Стропильная балка	положительный
2	Стропильная балка	положительный
3	Доска обрешетки	положительный
4	Доска обрешетки	положительный

12. Выводы по результатам контрольных испытаний: на основании результатов проведенной оценки огнезащитных свойств (по признакам воспламенения) 4 образцов поверхностного слоя древесины (стропильная балка, доска обрешетки), испытанные контрольные образцы показали **соответствие** требованиям п.6.4. ГОСТ Р 53292-2009.

В соответствии с заявкой № 397 от 16.10.2026г. протокол распространяется только на 4 образца поверхностного слоя древесины: деревянные конструкции кровли (стропильная балка, доска обрешетки) здания овощехранилища ГБУ СО КК «Нижневеденеевский ПНИ», расположенного по адресу: Краснодарский край, Белореченский район, п. Нижневеденеевский, ул. Центральная, д. 1, подвергнутых испытаниям. Образцы предоставлены по Акту отбора от 09.10.2026г. Акт отбора подписан и скреплен печатями: специалист по ПБ «ООО «ГРУППА ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ» Бибик Д.В., и зам.директора по общим вопросам ГБУ СО КК «Нижневеденеевский ПНИ» Батищев М.Ю.

Не допускается частичная или полная перепечатка, размножение протокола без разрешения испытательной лаборатории. Заказчик несет ответственность за достоверность образцов и соответствие предоставленных сведений и технической документации.

Испытания провел:

Испытатель ИЛ Д.С. Бойко

Эксперт-аудитор Д.С. Бойко

Протокол испытаний № 1288
от «19» октября 2026 года
На 2 листе(ах) страница 2
Испытатель
(инициалы, фамилия, подпись)

Примечание: Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год (п.21 ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ).