НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПРОВЕРКИ РОБОТОСПОСОБНОСТИ СИСТЕМ, УСТАНОВОК ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «СОЮЗ ПБ» Регистрационный номер в реестре № РОСС RU.32007.04ПОБ0

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ГРУППА ЛАБОРАТОРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

353546, г. Краснодар, ул. Дальняя, 4/4, тел +7(861) 205-91-12
E-mail: Krd0514@mail.ru **ОГРНИП 317237500032172 ИНН 235206396342**
Свидетельство об аккредитации № 188/1/ЭО/24-ПБ (№ 364/ЭА/21-ПБ; №365/АЭ/21-ПБ; № 188/ЭО/21-ПБ) СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПРОВЕРКИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ СИСТЕМ, УСТАНОВОК ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИП
М.С. Радченко
«21» августа 2026 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1243

« 21 » августа 202 6 г

по оценки огнезащитности текстильных материалов с огнезащитной обработкой

1. Наименование организации, выполняющей испытание: Испытательная лаборатория Группа лабораторных технологий (свидетельство о подтверждении компетенции Испытательной лаборатории № **188/1/ЭО/24-ПБ**).

2. Дата проведения испытания: 20 августа 2026 года.

3. Заказчик: ООО «ГРУППА ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ», 350039, Краснодарский край, г. Краснодар, проезд Майский, д.5 , офис 102.

4. Основание для проведения испытания: заявка в работу № 384 от 19.08.2026 г.

5. Наименование и адрес объекта контроля: текстильный материал: дорожки большого зала – ковровое покрытие, в здании Государственного бюджетного научно-творческого учреждения культуры Краснодарского края «Кубанский казачий хор» (ГБНТУК КК «Кубанский казачий хор»), расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д.5.

По результатам контроля качества огнезащитной обработки, отобраны контрольные образцы тканей, подвергнутых огнезащитной обработке огнезащитным составом, акт отбора от 15.08.2026 г.

Акт отбора подписан: специалист по ПБ ООО «ГРУППА ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ» Бибик Д.В., и начальник отдела ПБ и ГО ГБНТУК КК «Кубанский казачий хор» Борисов А.Ю.

6. Наименование организации, проводившей огнезащитную обработку (№ лицензии): ООО «ГРУППА ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ», 350039, Краснодарский край, г. Краснодар, проезд Майский, дом 5, офис 102, лицензия № 23-06-2025-000572 (Л014-00101-23/01943803) от 04.03.2025 года (Срок действия лицензии - бессрочно).

7. Наименование (марка) огнезащитного состава, номер сертификата ПБ, данные ТД: Огнезащитный состав Биоперен для тканей «НОРТЕКС-С», изготовленный по ТУ 24505934-01, паспорт №9092 от 17.07.2026г., сертификат соответствия № НСОПБ.RU.ЭО.ПР.119.Н.00703, срок действия сертификата с 26.10.2022 г. по 25.10.2027 г.

8. Тип защищенных конструкций: текстильный материал: дорожки большого зала – ковровое покрытие, в здании ГБНТУК КК «Кубанский казачий хор», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 5.

031694

Протокол испытаний № 1243
от «21» августа 2026 года
На 2 листе(ах) страница 1
Испытатель
(инициалы, фамилия, подпись)

9. Площадь обработки, условия эксплуатации: обработанная площадь не пигментирована, условия эксплуатации удовлетворительные, (по заявлению) площадь обработки 111,0 м².

Дата проведения огнезащитной обработки: 15.08.2026 г.

10. Метод проведения контроля качества испытаний: прибор «Определение воспламеняемости ткани» по ГОСТ Р 50810-95, секундомер Интервал С-01.

11. Результат проведенных контрольных испытаний приведен в таблице 1.

Перед испытанием образцы кондиционировались в течении 24 ч. Вместе с хлопчатобумажной ватой, которая при проведении испытания укладывалась слоем толщиной 10 мм на основание установки под образцом.

Результат испытаний, предоставленных контрольных образцов в таблице 1.

Таблица 1.

Наименование образца	Регистрируемые параметры	Результат испытания
Текстильный материал: дорожки большого зала – ковровое покрытие	остаточное горение > 5с образца, при зажигании с поверхности	отсутствует
	пригорание образца до кромки при зажигании с поверхности	отсутствует
	загорание х/б ваты под испытанным образцом	отсутствует
	поверхностная вспышка при зажигании с поверхности или кромки	отсутствует
	средняя длина обугливающегося участка более 150мм	отсутствует

12. Выводы по результатам проверки:

По результатам проведенных испытаний (время остаточного горения, наличие пробежки пламени по поверхности образца, наличие загорания или тления хлопчатобумажной ваты от падающих частей или горящих капель испытуемого образца) образцы текстильного материала: дорожки большого зала – ковровое покрытие, в здании ГБНТУК КК «Кубанский казачий хор», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 5, на момент испытаний классифицируются как **трудновоспламеняемые**.

В соответствии с заявкой № 384 от 19.08.2026 г. протокол распространяется только на образцы текстильного материала: дорожки большого зала – ковровое покрытие, в здании ГБНТУК КК «Кубанский казачий хор», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 5.

Образцы предоставлены по акту отбора от 15.08.2026 г. Акт отбора подписан: специалист по ПБ ООО «ГРУППА ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ» Бибик Д.В., и начальник отдела ПБ и ГО ГБНТУК КК «Кубанский казачий хор» Борисов А.Ю.

Не допускается частичная или полная перепечатка, размножение протокола № 1243 без разрешения испытательной лаборатории. Заказчик несет ответственность за достоверность образцов и соответствие предоставленных сведений и технической документации.

Испытания провел:

Испытатель ИЛ — Д.С. Бойко

Эксперт-аудитор — Д.С. Бойко

Протокол испытаний № 1243
от «21» августа 2026 года
На 2 листе(ах) страница 2
Испытатель _____
(инициалы, фамилия, подпись)

Примечание: Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год (п.13 ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ).