НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПРОВЕРКИ РОБОТОСПОСОБНОСТИ СИСТЕМ, УСТАНОВОК ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «СОЮЗ ПБ» Регистрационный номер в реестре № РОСС RU.32007.04ПОБ0

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ГРУППА ЛАБОРАТОРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

353546, г. Краснодар, ул. Дальняя, 4/4, тел +7(861) 205-91-12
E-mail: Krd0514@mail.ru **ОГРНИП 317237500032172 ИНН 235206396342**
Свидетельство об аккредитации № 188/ЭО/21-ПБ (№ 364/ЭА/21-ПБ; №365/АЭ/21-ПБ; 188/ЭО/21-ПБ) СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПРОВЕРКИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ СИСТЕМ, УСТАНОВОК ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИП
М.С. Радченко
«10» сентября 2026 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1266

« 10 » сентября 202 6 г.

по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины

1. **Наименование организации, выполняющей испытание:** Испытательная лаборатория Группа лабораторных технологий (свидетельство о подтверждении компетенции Испытательной лаборатории № **188/1/ЭО/24-ПБ**).
2. **Дата проведения испытания:** 08 сентября 2026 г.
3. **Заказчик:** Общество с ограниченной ответственностью «ГРУППА ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ», 350039, Краснодарский край, г. Краснодар, проезд Майский д.5, офис 102.
4. **Основание для проведения испытания:** заявка в работу № 389 от 07.09.2026 г.
5. **Наименование и адрес объекта контроля:** деревянные конструкции чердачного помещения (стропильная балка, доска обрешетки) Административного здания отдела СНО каналов и акваторий Азовского управления Азово-Черноморского бассейнового филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Росморпорт» (ФГУП «Росморпорт»), расположенного по адресу: Ростовская область, Азовский район, с. Кагальник, проезд Промышленный 1.

По результатам отбора образцов поверхностного слоя древесины деревянных конструкций чердачного помещения (стропильная балка, доска обрешетки) Административного здания отдела СНО каналов и акваторий Азовского управления Азово-Черноморского бассейнового филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Росморпорт» (ФГУП «Росморпорт»), расположенного по адресу: Ростовская область, Азовский район, с. Кагальник, проезд Промышленный 1, составлен акт отбора от 03.09.2026г., в котором записан отбор 4 образцов поверхностного слоя древесины. Акт отбора подписан и скреплен печатями: специалист по ПБ «ООО «ГРУППА ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ» Бибик Д.В., начальник отдела СНО каналов и акваторий АУ АЧБФ ФГУП «Росморпорт» Макаров С.А.

6. **Наименование организации, проводившей огнезащитную обработку (№ лицензии):** ООО «ГРУППА ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ», 350039, Краснодарский край,

Протокол испытаний № 1266
от «10» сентября 2026 года
На 2 листе(ах) страница 1
Испытатель
(инициалы, фамилия, подпись)

г. Краснодар, проезд Майский, дом 5, офис 102, лицензия № 23-06-2025-000572 (Л014-00101-23/01943803) от 04.03.2025 года (Срок действия лицензии - бессрочно).

7. Наименование (марка) огнезащитного состава, номер сертификата ПБ, данные ТД: Огнезащитный состав Биоперен ® (антипирен-антисептик) «Миг-09» для защиты деревянных конструкций выпускаемый по ТУ 2499-039-24505934-2009 (ОКП 249990), паспорт № 9208 от 22.07.2026 г., сертификат № RU C- RU.HK28.B.00010/25 от 26.02.2025г. по 19.02.2030г. Свидетельство о государственной регистрации № KG.11.01.09.008.E.005634.11.23 от 24.11.2023 г.

8. Тип защищенных конструкций: деревянные конструкции чердачного помещения (стропильная балка, доска обрешетки) Административного здания отдела СНО каналов и акваторий ФГУП «Росморпорт», расположенного по адресу: Ростовская область, Азовский район, с. Кагальник, проезд Промышленный 1.

9. Площадь обработки, условия эксплуатации: обработанная площадь деревянных конструкций чердачного помещения (стропильная балка, доска обрешетки) Административного здания отдела СНО каналов и акваторий Азовского управления Азово-Черноморского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт», расположенного по адресу: Ростовская область, Азовский район, с. Кагальник, проезд Промышленный 1, по заявлению заказчика 680,6 м^{2,}, условия эксплуатации конструкций удовлетворительные.

Даты проведения огнезащитной обработки: 03.09.2026г-04.09.2026.

10. Климатические условия проведения испытания: -температура воздуха 25,3 **°С,** -относительная влажность 48,4 %, -атмосферное давление 100,9 кПа.

11. Оборудование, использованное для испытаний: малогабаритный переносной прибор «ПМП-1», заводской номер 0282; прибор измерения температуры, влажности (Многофункциональный измеритель параметров среды «DT-8820»), заводской номер 181223995; прибор измерения атмосферного давления Барометр-анероид «БАММ-1», заводской номер 1985; секундомер Интеграл С-01, заводской номер 412459; штангенциркуль ШЦ-10-125 0.1, заводской номер 18102445.

Результат испытаний, предоставленных контрольных образцов в таблице 1.

Таблица 1.

Номер образца по схеме отбора	Место отбора образца (согласно акту отбора)	Результат испытания
1	Доска обрешетки	положительный
2	Доска обрешетки	положительный
3	Стропильная балка	положительный
4	Стропильная балка	положительный

12. Выводы по результатам контрольных испытаний: на основании результатов проведенной оценки огнезащитных свойств (по признакам воспламенения) 4 образцов поверхностного слоя древесины, испытанные контрольные образцы показали **соответствие** требованиям п.6.4. ГОСТ Р 53292-2009.

В соответствии с заявкой № 389 от 07.09.2026 г. протокол распространяется только на 4 образца поверхностного слоя древесины: деревянные конструкции кровли чердачного помещения (стропильная балка, доска обрешетки) Административного здания отдела СНО каналов и акваторий Азовского управления Азово-Черноморского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт», расположенного по адресу: Ростовская область, Азовский район, с. Кагальник, проезд Промышленный 1.

Образцы предоставлены по акту отбора от 03.09.2026 г. Акт отбора подписан и скреплен печатями: специалист по ПБ «ООО «ГРУППА ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ» Бибик Д.В., начальник отдела СНО каналов и акваторий АУ АЧБФ ФГУП «Росморпорт» Макаров С.А.

Не допускается частичная или полная перепечатка, размножение протокола без разрешения испытательной лаборатории. Заказчик несет ответственность за достоверность образцов и соответствие предоставленных сведений технической документации.

Испытания провел:
Испытатель ИЛ Д.С. Бойко
Эксперт-аудитор Д.С. Бойко

Протокол испытаний № 476
от «10» сентября 2026 года
На 2 листе(ах) страница 2
Испытатель
(инициалы, фамилия, подпись)

Примечание: Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год (п.21 ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ).