НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПРОВЕРКИ РОБОТОСПОСОБНОСТИ СИСТЕМ, УСТАНОВОК ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «СОЮЗ ПБ» Регистрационный номер в реестре № РОСС RU.32007.04ПОБ0

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ГРУППА ЛАБОРАТОРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

353546, г. Краснодар, ул. Дальняя, 4/4, тел +7(861) 205-91-12
E-mail: Krd0514@mail.ru **ОГРНИП 317237500032172 ИНН 235206396342**
Свидетельство об аккредитации № 188/ЭО/21-ПБ (№ 364/ЭА/21-ПБ; №365/АЭ/21-ПБ; 188/ЭО/21-ПБ) СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПРОВЕРКИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ СИСТЕМ, УСТАНОВОК ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИП
М.С. Радченко
«02» сентября 2026 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1257

«02» сентября 2026 г.

по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины

1. Наименование организации, выполняющей испытание: Испытательная лаборатория Группа лабораторных технологий (свидетельство о подтверждении компетенции Испытательной лаборатории № **188/1/ЭО/24-ПБ**).

2. Дата проведения испытания: 24 августа 2026 г.

3. Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «ГРУППА ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ», 350039, Краснодарский край, г. Краснодар, проезд Майский д.5, офис 102.

4. Основание для проведения испытания: заявка в работу № 385 от 21.08.2026 г.

5. Наименование и адрес объекта контроля: деревянные конструкции гардеробной (доска, обрешетка) в здании Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования город Краснодар «Пашковский городской Дом культуры» (МБУК «Пашковский ГДК»), расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. 1 Мая, 65.

По результатам отбора образцов поверхностного слоя древесины деревянных конструкций гардеробной (доска, обрешетка) в здании МБУК «Пашковский ГДК», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. 1 Мая, 65, составлен акт отбора от 21.08.2026г., в котором записан отбор 4 образцов поверхностного слоя древесины. Акт отбора подписан и скреплен печатями: специалист по ПБ «ООО «ГРУППА ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ» Бибик Д.В. и и.о.директора МБУК «Пашковский ГДК» Залевская Ю.М.

6. Наименование организации, проводившей огнезащитную обработку (№ лицензии): Общество с ограниченной ответственностью «ГРУППА ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ», 350039, Краснодарский край, г. Краснодар, проезд Майский д.5, офис 102, лицензия 23-06-2025-000572 (Л014-00101-23/01943803) (Срок действия лицензии - бессрочно).

7. Наименование (марка) огнезащитного состава, номер сертификата ПБ, данные ТД: Огнезащитный лак «ОВК-Лак» для защиты деревянных конструкций выпускаемый по ТУ 2313-021-88712501-14 изм.1, паспорт от 29.07.2024 г., сертификат соответствия № РОСС.RU.04РИД0.ОСП06.С01328 срок действия от 25.05.2023г. по 24.05.2028г.

Протокол испытаний № 1257
от «02» сентября 2026 года
на 2 листе(ах) 1 страница
Испытатель
(инициалы, фамилия, подпись)

8. Тип защищенных конструкций: деревянные конструкции гардеробной (доска, обрешетка) в здании МБУК «Пашковский ГДК», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. 1 Мая, 65.

Дата проведения огнезащитной обработки: 21.08.2026г.

9. Площадь обработки, условия эксплуатации: обработанная площадь деревянных конструкций гардеробной (доска, обрешетка) в здании МБУК «Пашковский ГДК», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. 1 Мая, 65, по заявлению заказчика 11,62 м^{2,} , условия эксплуатации конструкций удовлетворительные.

10. Климатические условия проведения испытания: -температура воздуха 25,3 **°С,** -относительная влажность 48,4 %, -атмосферное давление 100,9 кПа.

11. Оборудование, использованное для испытаний: малогабаритный переносной прибор «ПМП-1», заводской номер 0282; прибор измерения температуры, влажности (Многофункциональный измеритель параметров среды «DT-8820»), заводской номер 181223995; прибор измерения атмосферного давления Барометр-анероид «БАММ-1», заводской номер 1985; секундомер Интеграл С-01, заводской номер 412459; штангенциркуль ШЦ-10-125 0.1, заводской номер 18102445.

Результат испытаний, предоставленных контрольных образцов в таблице 1.

Таблица 1.

Номер образца по схеме отбора	Место отбора образца (согласно акту отбора)	Результат испытания
1	Доска	положительный
2	Доска	положительный
3	Обрешетка	положительный
4	Обрешетка	положительный

12. Выводы по результатам контрольных испытаний: на основании результатов проведенной оценки огнезащитных свойств (по признакам воспламенения) 4 образцов поверхностного слоя древесины, испытанные контрольные образцы показали **соответствие** требованиям п.6.4. ГОСТ Р 53292-2009.

В соответствии с заявкой № 385 от 21.08.2026 г. протокол распространяется только на 4 образца поверхностного слоя древесины: деревянные конструкции гардеробной (доска, обрешетка) в здании МБУК «Пашковский ГДК», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. 1 Мая, 65.

Образцы предоставлены по акту отбора от 21.08.2026г г. Акт отбора подписан и скреплен печатями: специалист по ПБ «ООО «ГРУППА ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ» Бибик Д.В. и и.о.директора МБУК «Пашковский ГДК» Залевская Ю.М.

Не допускается частичная или полная перепечатка, размножение протокола без разрешения испытательной лаборатории. Заказчик несет ответственность за достоверность образцов и соответствие предоставленных сведений и технической документации.

Испытания провел:

Испытатель ИЛ _____ Д.С. Бойко

Эксперт-аудитор _____ Д.С. Бойко

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 188/ЭС/21-ПБ

Протокол испытаний № 1257
от «02» сентября 2026 года
На 2 листе(ах) страница 2
Испытатель _____
(инициалы, фамилия, подпись)

Примечание: Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год (п.21 ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ).