НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПРОВЕРКИ РОБОТОСПОСОБНОСТИ СИСТЕМ, УСТАНОВОК ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «СОЮЗ ПБ» Регистрационный номер в реестре № РОСС RU.32007.04ПОБ0

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ГРУППА ЛАБОРАТОРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

353546, г. Краснодар, ул. Дальняя, 4/4, тел +7(861) 205-91-12
E-mail: Krd0514@mail.ru **ОГРНИП 317237500032172 ИНН 235206396342**
Свидетельство об аккредитации № 188/1/ЭО/24-ПБ (№ 364/ЭА/21-ПБ; №365/АЭ/21-ПБ; № 188/ЭО/21-ПБ) СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПРОВЕРКИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ СИСТЕМ, УСТАНОВОК ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИП
М.С. Радченко
«02» сентября 2026 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1262

«02» сентября 2026 г

по оценки огнезащитности текстильных материалов с огнезащитной обработкой

1. Наименование организации, выполняющей испытание: Испытательная лаборатория Группа лабораторных технологий (свидетельство о подтверждении компетенции Испытательной лаборатории № **188/1/ЭО/24-ПБ**).

2. Дата проведения испытания: 28 августа 2026 года.

3. Заказчик: ООО «ГРУППА ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ», 350039, Краснодарский край, г. Краснодар, проезд Майский, д.5 , офис 102.

4. Основание для проведения испытания: заявка в работу № 386 от 28.08.2026 г.

5. Наименование и адрес объекта контроля: текстильный материал: одежды сцены - кулиса чёрная в здании Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования город Краснодар «Пашковский городской Дом культуры» (МБУК «Пашковский ГДК»), расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. 1 Мая, 65.

По результатам контроля качества огнезащитной обработки, отобраны контрольные образцы тканей, подвергнутых огнезащитной обработке огнезащитным составом, акт отбора от 28.08.2026 г.

Акт отбора подписан: специалист по ПБ ООО «ГРУППА ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ» Бибик Д.В., и и.о.директора МБУК «Пашковский ГДК» Залевская Ю.М.

6. Наименование организации, проводившей огнезащитную обработку (№ лицензии): Индивидуальный предприниматель Радченко М.С., 353546, Краснодарский край, Темрюкский район, п. Таманский, ул. Красноармейская, дом 6, офис 1, лицензия № 23-Б/00692 от 11.02.2019 года (Срок действия лицензии - бессрочно).

7. Наименование (марка) огнезащитного состава, номер сертификата ПБ, данные ТД: Огнезащитный состав Биоперен для тканей «НОРТЕКС-С» ® сертификат соответствия № НСОПБ. RU. ЭО.ПР007.Н.00292. Срок действия сертификата соответствия с 26.12.2022 по 25.12.2025.

8. Тип защищенных конструкций: текстильный материал: одежда сцены - кулиса чёрная в здании Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования город Краснодар «Пашковский городской Дом культуры» (МБУК «Пашковский ГДК»), расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. 1 Мая, 65.

Протокол испытаний № 1262
от «02» сентября 2026 года
На 2 листе(ах) страница 1
Испытатель
(инициалы, фамилия, подпись)

031651

9. Площадь обработки, условия эксплуатации: обработанная площадь не пигментирована, условия эксплуатации удовлетворительные, (по заявлению) площадь обработки 25,62 м^2.

Дата проведения огнезащитной обработки: 01.12.2023 г.

10. Метод проведения контроля качества испытаний: прибор «Определение воспламеняемости ткани» по ГОСТ Р 50810-95, секундомер Интервал С-01.

11. Результат проведенных контрольных испытаний приведен в таблице 1.

Перед испытанием образцы кондиционировались в течении 24 ч. Вместе с хлопчатобумажной ватой, которая при проведении испытания укладывалась слоем толщиной 10 мм на основание установки под образцом.

Результат испытаний, предоставленных контрольных образцов в таблице 1.

Таблица 1.

Наименование образца	Регистрируемые параметры	Результат испытания
Текстильный материал: одежды сцены - кулиса чёрная	остаточное горение > 5с образца, при зажигании с поверхности	отсутствует
	пригорание образца до кромки при зажигании с поверхности	отсутствует
	загорание х/б ваты под испытанным образцом	отсутствует
	поверхностная вспышка при зажигании с поверхности или кромки	отсутствует
	средняя длина обугливающегося участка более 150мм	отсутствует

12. Выводы по результатам проверки:

По результатам проведенных испытаний (время остаточного горения, наличие пробежки пламени по поверхности образца, наличие загорания или тления хлопчатобумажной ваты от падающих частей или горящих капель испытуемого образца) образцы текстильного материала: одежды сцены - кулиса чёрная в здании Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования город Краснодар «Пашковский городской Дом культуры» (МБУК «Пашковский ГДК»), расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. 1 Мая, 65, на момент испытаний классифицируются как **трудновоспламеняемые**.

В соответствии с заявкой № 386 от 28.08.2026 г. протокол распространяется только на образцы текстильного материала: одежды сцены - кулиса чёрная в здании Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования город Краснодар «Пашковский городской Дом культуры» (МБУК «Пашковский ГДК»), расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. 1 Мая, 65.

Образцы предоставлены по акту отбора от 28.08.2026 г. Акт отбора подписан: специалист по ПБ ООО «ГРУППА ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ» Бибик Д.В. и и.о.директора МБУК «Пашковский ГДК» Залевская Ю.М..

Не допускается частичная или полная перепечатка, размножение протокола №_____ без разрешения испытательной лаборатории. Заказчик несет ответственность за достоверность образцов и соответствие предоставленных сведений и технической документации.

Испытания провел:

Испытатель ИЛ _____ Д.С. Бойко

Эксперт-аудитор _____ Д.С. Бойко

Аттестат испытательной лаборатории «Общество с ограниченной ответственностью «Группа лабораторных технологий» ОГРНИП 317237500032172 СВИДЕТЕЛЬСТВО № 188/ЭО/21-ПБ

Протокол испытаний № 1262
от «02» сентября 2026 года
На 2 листе(ах) страница 2
Испытатель _____
(должность, фамилия, подпись)

Примечание: Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год (п.13 ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ).