**Система сертификации в области проверки работоспособности систем противопожарной защиты «Союз ПБ» № РОСС RU.32007.04ПОБ0 от 01.11.2018 г.**

**Экспертная организация Общества с ограниченной ответственностью «ФИРМА 01»**

**Свидетельство об аккредитации (подтверждении компетентности) экспертной организации № 98/ЭО/24-ПБ от 16.10.2024 г.**

**ИНН 4209025290, 650021, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, 24А, тел. +7 (3842) 57-01-01**

**УТВЕРЖДАЮ:**
Директор ООО «ФИРМА 01»
должность наименование экспертной организации
Д.С. Болотников
подпись И.О. Фамилия

**Протокол контроля качества огнезащитной обработки деревянных конструкций № 2209/26-74 от 22.09.2026 г.**

1. Заказчик: ООО «БАГИРА», ИНН 5410022141, Кемеровская область - Кузбасс, р-н Ленинск-Кузнецкий, г. Ленинск-Кузнецкий, пр-кт Кирова, д. 165

2. Дата проведения испытания (измерения): 22.09.2026 г.

3. Наименование и адрес объекта защиты: ООО «МСЧ «Угольщик», Санаторий профилакторий МСЧ «Угольщик», Кемеровская область - Кузбасс, г. Полысаево, ул. Токарева, 1

4. Наименование организации, проводившей огнезащитную обработку: ООО «БАГИРА», ИНН 5410022141, лицензия МЧС России № Л014-00101-42/00130761 от 25 сентября 2013 г., бессрочно.

5. Наименование (марка) огнезащитного состава, ТД: биопирен (антипирен-антисептик) для древесины МИГ-09, сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.НК28.В.00010/25 выдан 26.02.2025, срок действия сертификата до 19.02.2030 г.

6. Тип защищаемых конструкций: деревянные конструкции чердачного помещения

7. Площадь обработки: 1078,1 кв.м.

8. Дата обработки: 20.08.2026 г.

9. Дата отбора проб: 24.08.2026 г.

10. Состояние огнезащищенных конструкций (отобранных образцов): удовлетворительное, образцы без дефектов.

11. Условия проведения испытания: температура воздуха 21°С, относительная влажность 35%.

12. Испытательное оборудование:

| Наименование | Заводской номер | Дата поверки (аттестации) |
|---|---|---|
| Малогабаритный переносной прибор для оценки качества огнезащитной обработки деревянных конструкций ПМП-1 | 274 | Не подлежит аттестации |
| Секундомер электронный Интеграл С-01 | 304375 | 02.02.2026 - 01.02.2027 |
| Термогигрометр VA- TH230 | 101406342 | 16.07.2026 – 15.07.2027 |

12. Наименование нормативных документов, устанавливающих методы испытания (замеров, измерений): «ГОСТ Р 59637-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства огнезащиты. Методы контроля качества огнезащитных работ при монтаже (нанесении), техническом обслуживании и ремонте».

13. Информация о лицах, проводивших испытания (Ф.И.О.): Хлыстиков Игорь Леонидович, аттестат компетентности эксперта-аудитора по проверке работоспособности систем и элементов противопожарной защиты № 193/АЭ/24-ПБ, срок действия аттестата компетентности до 15 октября 2027 года.

14. Результат испытаний представленных образцов (согласно п.6.4.1.4 ГОСТ Р 59637-2021):

| № | Место отбора образца | Кол-во образцов | Результат испытаний | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Время самостоятельного горения, | Сквозное прогорание до образования отверстия | Обугливание обработанной стороны по всей площади, ограниченной рамкой зажимного устройства | Обугливание на всю глубину в зоне воздействия пламени газовой горелки при наличии признаков воспламенения |
| 1 | Балка | 1 | 0 | - | - | - |
| 2 | Мауэрлат | 1 | 0 | - | - | - |
| 3 | Обрешетка | 1 | 0 | - | - | - |
| 4 | Обрешетка | 1 | 0 | - | - | - |
| 5 | Стропила | 1 | 0 | - | - | - |
| 6 | Стропила | 1 | 0 | - | - | - |
| 7 | Стойка | 1 | 0 | - | - | - |
| 8 | Стойка | 1 | 0 | - | - | - |

**Вывод:** поверхностная огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения на объекте: ООО «МСЧ «Угольщик», Санаторий профилакторий МСЧ «Угольщик», Кемеровская область - Кузбасс, г. Полысаево, ул. Токарева, 1, **СООТВЕТСТВУЕТ** требованиям нормативно-технической документации.

Протокол контроля качества огнезащитной обработки деревянных конструкций касается только образцов, подвергнутых испытанию.

Хлыстиков Игорь Леонидович

Ф. И. О. эксперта-аудитора

подпись

*Титульный лист Протокола контроля качества огнезащитной обработки деревянных конструкций оформляется исключительно на номерном бланке Системы «Союз ПБ».*