



Система сертификации в области проверки
работоспособности систем противопожарной защиты
«Союз ПБ» № РОСС RU.32007.04ПОБ0 от 01.11.2018 г.

Экспертная организация
Общества с ограниченной ответственностью «ФИРМА 01»
Свидетельство об аккредитации (подтверждении компетентности)
экспертной организации № 98/ЭО/24-ПБ от 16.10.2024 г.

ИНН 4209025290, 650021, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, 24А, тел. +7 (3842) 57-01-01

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО «ФИРМА 01»
Д.С. Болотников
И.О. Фамилия

Протокол контроля качества огнезащитной обработки деревянных конструкций
№ 2209/26-76 от 22.09.2026 г.

- Заказчик: ООО «БАГИРА», ИНН 5410022141, Кемеровская область - Кузбасс, р-н Ленинск-Кузнецкий, г. Ленинск-Кузнецкий, пр-кт Кирова, д. 165
- Дата проведения испытания (измерения): 22.09.2026 г.
- Наименование и адрес объекта защиты: РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СВЯТО-СЕРАФИМО-ПОКРОВСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ Г. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ КЕМЕРОВСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)", Кемеровская Область - Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Советская, дом 187
- Наименование организации, проводившей огнезащитную обработку: ООО «БАГИРА», ИНН 5410022141, лицензия МЧС России № Л014-00101-42/00130761 от 25 сентября 2013 г., бессрочно.
- Наименование (марка) огнезащитного состава, ТД: биопирен (антипирен-антисептик) для древесины МИГ-09, сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.НК28.B.00010/25 выдан 26.02.2025, срок действия сертификата до 19.02.2030 г.
- Тип защищаемых конструкций: деревянные конструкции чердачного помещения
- Площадь обработки: 266 кв.м.
- Дата обработки: 15.05.2025 г.
- Дата отбора проб: 20.08.2026 г.
- Состояние огнезащищенных конструкций (отобранных образцов): удовлетворительное, образцы без дефектов.
- Условия проведения испытания: температура воздуха 21°C, относительная влажность 35%.
- Испытательное оборудование:

Наименование	Заводской номер	Дата поверки (аттестации)
Малогабаритный переносной прибор для оценки качества огнезащитной обработки деревянных конструкций ПМП-1	274	Не подлежит аттестации
Секундомер электронный Интеграл С-01	304375	02.02.2026 - 01.02.2027
Термогигрометр VA- TH230	101406342	16.07.2026 – 15.07.2027

12. Наименование нормативных документов, устанавливающих методы испытания (замеров, измерений): «ГОСТ Р 59637-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства огнезащиты. Методы контроля качества огнезащитных работ при монтаже (нанесении), техническом обслуживании и ремонте».

13. Информация о лицах, проводивших испытания (Ф.И.О.): Хлыстиков Игорь Леонидович, аттестат компетентности эксперта-аудитора по проверке работоспособности систем и элементов противопожарной защиты № 193/АЭ/24-ПБ, срок действия аттестата компетентности до 15 октября 2027 года.

14. Результат испытаний представленных образцов (согласно п.6.4.1.4 ГОСТ, Р 59637-2021):

№	Место отбора образца	Кол-во образцов	Результат испытаний			
			Время самостоятельного горения,	Сквозное прогорание до образования отверстия	Обугливание обработанной стороны по всей площади, ограниченной рамкой зажимного устройства	Обугливание на всю глубину в зоне воздействия пламени газовой горелки при наличии признаков воспламенения
1	Обрешетка	1	0	-	-	-
2	Стропила	1	0	-	-	-
3	Балка	1	0	-	-	-
4	Стойка	1	0	-	-	-

Вывод: поверхностная огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения на объекте: РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СВЯТО-СЕРАФИМО-ПОКРОВСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ Г. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ КЕМЕРОВСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)", Кемеровская Область - Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Советская, дом 187, **СООТВЕТСТВУЕТ** требованиям нормативно-технической документации.

Протокол контроля качества огнезащитной обработки деревянных конструкций касается только образцов, подвергнутых испытанию.

Хлыстиков Игорь Леонидович

Ф. И. О. эксперта-аудитора


подпись

Титульный лист Протокола контроля качества огнезащитной обработки деревянных конструкций оформляется исключительно на номерном бланке Системы «Союз ПБ».