



**Система сертификации в области проверки
работоспособности систем противопожарной защиты
«Союз ПБ» № РОСС RU.32007.04ПОБО от 01.11.2018 г.**

**Экспертная организация
Общества с ограниченной ответственностью «ФИРМА 01»
Свидетельство об аккредитации (подтверждении компетентности)
экспертной организации № 98/ЭО/24-ПБ от 16.10.2024 г.**

ИНН 4209025290, 650021, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, 24А, тел. +7 (3842) 57-01-01



УТВЕРЖДАЮ:

Директор

ООО «ФИРМА 01»

подпись

наименование экспертной организации

Д.С. Болотников

И.О. Фамилия

**Протокол контроля качества огнезащитной обработки деревянных конструкций
№ 2209/26-81 от 22.09.2026 г.**

1. Заказчик: ООО «БАГИРА», ИНН 5410022141, Кемеровская область - Кузбасс, р-н Ленинск-Кузнецкий, г. Ленинск-Кузнецкий, пр-кт Кирова, д. 165
2. Дата проведения испытания (измерения): 22.09.2026 г.
3. Наименование и адрес объекта защиты: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Промышленновский детский сад «Сказка», Кемеровская область - Кузбасс, Промышленновский р-н, пгт. Промышленная, ул. Песочная, д. 13
4. Наименование организации, проводившей огнезащитную обработку: ООО «ОГНЕСПАС» г. Кемерово, лицензия МЧС № 6-Б/01148 от 02.11.2011.
5. Наименование (марка) огнезащитного состава, ТД: биопирен (антипирен-антисептик) для древесины МИГ-09, сертификат пожарной безопасности № ЕАЭС RU С- RU.NB77B.00098/21, срок действия сертификата до 07.10.2026 г.
6. Тип защищаемых конструкций: деревянные конструкции чердачного помещения
7. Площадь обработки: 500 кв.м.
8. Дата обработки: 26.07.2022 г.
9. Дата отбора проб: 11.09.2026 г.
10. Состояние огнезащищенных конструкций (отобранных образцов): удовлетворительное, образцы без дефектов.
11. Условия проведения испытания: температура воздуха 21°C, относительная влажность 35%.
12. Испытательное оборудование:

Наименование	Заводской номер	Дата поверки (аттестации)
Малогабаритный переносной прибор для оценки качества огнезащитной обработки деревянных конструкций ПМП-1	274	Не подлежит аттестации
Секундомер электронный Интеграл С-01	304375	02.02.2026 - 01.02.2027
Термогигрометр VA- TH230	101406342	16.07.2026 – 17.07.2027

12. Наименование нормативных документов, устанавливающих методы испытания (замеров, измерений): «ГОСТ Р 59637-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства огнезащиты. Методы контроля качества огнезащитных работ при монтаже (нанесении), техническом обслуживании и ремонте».

13. Информация о лицах, проводивших испытания (Ф.И.О.): Хлыстиков Игорь Леонидович, аттестат компетентности эксперта-аудитора по проверке работоспособности систем и элементов противопожарной защиты № 193/АЭ/24-ПБ, срок действия аттестата компетентности до 15 октября 2027 года.

14. Результат испытаний представленных образцов (согласно п.6.4.1.4 ГОСТ Р 59637-2021):

№	Место отбора образца	Кол-во образцов	Результат испытаний			
			Время самостоятельного горения,	Сквозное прогорание до образования отверстия	Обугливание обработанной стороны по всей площади, ограниченной рамкой зажимного устройства	Обугливание на всю глубину в зоне воздействия пламени газовой горелки при наличии признаков воспламенения
1	Стропила	1	6	-	+	+
2	Обрешетка	1	8	+	-	-
3	Подкос	1	11	+	-	-
4	Мауэрлат	1	9	-	+	-

Вывод: поверхностная огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения на объекте: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Промышленновский детский сад «Сказка», Кемеровская область - Кузбасс, Промышленновский р-н, пгт. Промышленная, ул. Песочная, д. 13, **НЕ СООТВЕТСТВУЕТ** требованиям нормативно-технической документации.

Протокол контроля качества огнезащитной обработки деревянных конструкций касается только образцов, подвергнутых испытанию.

Хлыстиков Игорь Леонидович

Ф. И. О. эксперта-аудитора



подпись

Титульный лист Протокола контроля качества огнезащитной обработки деревянных конструкций оформляется исключительно на номерном бланке Системы «Союз ПБ».