Система сертификации в области проверки работоспособности систем противопожарной защиты «Союз ПБ» № РОСС RU.32007.04ПОБ0 от 01.11.2018 г.

Экспертная организация
Общества с ограниченной ответственностью «ФИРМА 01»
Свидетельство об аккредитации (подтверждении компетентности) экспертной организации № 98/ЭО/24-ПБ от 16.10.2024 г.

ИНН 4209025290, 650021, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, 24А, тел. +7 (3842) 57-01-01

УТВЕРЖДАЮ:
Директор — ООО «ФИРМА 01»
должность — наименование экспертной организации
Д.С. Болотников
подпись — И.О. Фамилия

Протокол контроля качества огнезащитной обработки деревянных конструкций № 2708/26-70 от 27.08.2026 г.

1. Заказчик: ООО «БАГИРА», ИНН 5410022141, Кемеровская область - Кузбасс, р-н Ленинск-Кузнецкий, г. Ленинск-Кузнецкий, пр-кт Кирова, д. 165

2. Дата проведения испытания (измерения): 27.08.2026 г.

3. Наименование и адрес объекта защиты: Общество с ограниченной ответственностью «НИИуглеобогащения», корпус № 1, Кемеровская область - Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Горная, 1

4. Наименование организации, проводившей огнезащитную обработку: ООО «БАГИРА», ИНН 5410022141, лицензия МЧС № Л014-00101-42/00130761 от 25 сентября 2013 г., бессрочно.

5. Наименование (марка) огнезащитного состава, ТД: биопирен (антипирен-антисептик) для древесины МИГ-09, сертификат соответствия № С-RU.ПБ25.В.04365, выдан 15.03.2017, срок действия сертификата до 14.03.2022 г.

6. Тип защищаемых конструкций: деревянные конструкции чердачного помещения

7. Площадь обработки: 877,4 кв.м.

8. Дата обработки: 29.05.2020 г.

9. Дата отбора проб: 12.08.2026 г.

10. Состояние огнезащищенных конструкций (отобранных образцов): удовлетворительное, образцы без дефектов.

11. Условия проведения испытания: температура воздуха 21°С, относительная влажность 35%.

12. Испытательное оборудование:

Наименование	Заводской номер	Дата поверки (аттестации)
Малогабаритный переносной прибор для оценки качества огнезащитной обработки деревянных конструкций ПМП-1	274	Не подлежит аттестации
Секундомер электронный Интеграл С-01	304375	02.02.2026 - 01.02.2027
Термогигрометр VA- TH230	101406342	16.07.2026 – 17.07.2027

12. Наименование нормативных документов, устанавливающих методы испытания (замеров, измерений): «ГОСТ Р 59637-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства огнезащиты. Методы контроля качества огнезащитных работ при монтаже (нанесении), техническом обслуживании и ремонте».

13. Информация о лицах, проводивших испытания (Ф.И.О.): Хлыстиков Игорь Леонидович, аттестат компетентности эксперта-аудитора по проверке работоспособности систем и элементов противопожарной защиты № 193/АЭ/24-ПБ, срок действия аттестата компетентности до 15 октября 2027 года.

14. Результат испытаний представленных образцов (согласно п.6.4.1.4 ГОСТ Р 59637-2021):

№	Место отбора образца	Кол-во образцов	Результат испытаний			
			Время самостоятельного горения,	Сквозное прогорание до образования отверстия	Обугливание обработанной стороны по всей площади, ограниченной рамкой зажимного устройства	Обугливание на всю глубину в зоне воздействия пламени газовой горелки при наличии признаков воспламенения
1	Обрешетка	1	8	+	-	-
2	Обрешетка	1	7	+	-	-
3	Стропила	1	11	-	+	-
4	Стропила	1	11	-	+	-
5	Стойка	1	10	+	-	+
6	Стойка	1	6	-	-	+
7	Мауэрлат	1	8	-	+	-
8	Мауэрлат	1	9	-	+	-

Вывод: поверхностная огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения на объекте: Общество с ограниченной ответственностью «НИИуглеобогащения», корпус № 1, Кемеровская область - Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Горная, 1, **НЕ СООТВЕТСТВУЕТ** требованиям нормативно-технической документации.

Протокол контроля качества огнезащитной обработки деревянных конструкций касается только образцов, подвергнутых испытанию.

Хлыстиков Игорь Леонидович

Ф. И. О. эксперта-аудитора

подпись

Титульный лист Протокола контроля качества огнезащитной обработки деревянных конструкций оформляется исключительно на номерном бланке Системы «Союз ПБ».